



Fraunhofer

TESTED[®] DEVICE

REGIOLUX GmbH
ADAMP/1500 LED 12500 IPA
Report No. RE 2011-1189

Einzelprodukt
Hygienic Design

DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstaussstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

Regiolux GmbH
Königsberg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer RE 2011-1189 vergeben wurde.

Für die Leuchte ADAMP/340-1500 LED 12500 940 DALI IP65 (Farbe: Verkehrsweiß) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung

bis GMP-Klasse D

Die Empfehlung berücksichtigt die vorhandene PE Schaumdichtung, welche über den Rand der Leuchte leicht übersteht. Eine Freisetzung von Partikeln kann an dieser Stelle beobachtet werden.

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsumgebung.

RE 2011-1189
Report No. Erstaussstellung

Stuttgart, 19. April 2021
Ort, Datum Erstaussstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. 
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA